

**Пояснительная записка
к мелкому инвестиционному проекту
«Реконструкция КЛ-10кВ»
по ОАО «Городские электрические сети»
г. Прохладный на 2017г.**

1. Описание проекта

Реконструкция участка КЛ-10кВ от ПР-2 в сторону РП-3 по ул. Магистральная предусматривает восстановление пришедших в негодность существующих сетей 10кВ.

2. Предпосылки реализации проекта.

Участок линии КЛ-10кВ от ПР-2 в сторону РП-3 Ф-590 был построен в 1974 году. Эксплуатационный срок КЛ – 30лет. Линия отработала свой эксплуатационный срок и должна быть реконструирована.

3. Срок реализации проекта.

Планируем реконструировать линию в 2017г.

4. Анализ рынков сбыта.

Анализ рынка сбыта не требуется, так как реконструкция данного объекта связана лишь с повышением надежности электроснабжения потребителей.

5. Техничко–экономические показатели.

Эффективность реконструкции КЛ-10кВ должна обеспечиваться за счет снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии. Нормативный срок эксплуатации после реконструкции – 20 лет.

6. Анализ технических решений.

Технические решения, применяемые в данном инвестиционном проекте, соответствует техническому заданию на проектирование и удовлетворяют требованиям существующих норм и правил.

7. Затратная часть проекта.

Затраты на реконструкцию участка КЛ-10кВ длиной 1,8 км определены сметой №6-17и и составляют 2940,7 т.р.

Капитальные вложения на 2017г. – 2940,7т.р.

8. Источники финансирования.

Источником финансирования будут собственные средства предприятия (прибыль).

9. Экономический анализ предприятия.

Реализация проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения, а так же снизить сверхнормативные потери электроэнергии.

10. Экология.

Осуществление реконструкции КЛ-10кВ не повлияет на экологию окружающей среды.

11. Экономическая эффективность проекта.

Данный проект не обеспечивает прирост выручки, поскольку направлен на повышения надежности работы энергосистемы.

12. Выводы.

Проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами и исходными данными.

Реализация проекта является целесообразным, так как произойдет повышение качества электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей, снизятся сверхнормативные потери.

Генеральный директор

Р.А.Литвинов