

ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

в 2014 году

г. Прохладный

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устраниению
РП-1 Ф-14	09.01.2014 15:00	09.01.2014 17:18	повреждение КЛ -10 кВ (порыв при производстве земляных работ сторонней организацией)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
РП-2 Ф-210	13.01.2014 11:50	13.01.2014 12:40	стихийное бедствие- сильный ветер	включен успешно
РП-2 Ф-210	14.01.2014 18:35	14.01.2014 19:00	ветка на ВЛ-10кВ	включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	21.01.2014 17:05	21.01.2014 17:10	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-21	23.01.2014 10:20	23.01.2014 10:45	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	10.02.2014 20:50	10.02.2014 21:20	Вышел из строя КЛ-10кВ ввод в ТП-35 Ф-25	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
РП-2 Ф-25	10.02.2014 20:50	10.02.2014 21:30	Вышел из строя КЛ-10кВ ввод в ТП-35 Ф-25	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
РП-2 Ф-212	15.03.2014 11:00	15.01.2014 13:19	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	17.03.2014 15:38	17.03.2014 16:50	Обрыв провода на ВЛ-10кВ(стихийное бедствие- сильный ветер)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «Прохладная-2» Ф-591	17.03.2014 15:39	17.03.2014 17:10	стихийное бедствие- сильный ветер	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-105	27.03.2014 21:20	27.03.2014 22:10	Обрыв провода на ВЛ-10кВ от ТП-166 до ТП-170	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
РП-2 Ф-21	29.03.2014 04:00	29.03.2014 04:22	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	19.04.2014 05:45	19.04.2014 05:49	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-26	19.04.2014 05:45	19.04.2014 06:40	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ, вследствие попадания птицы	включен после замены изолятора
ПС «Прохладная-1» Ф-710	23.04.2014 16:56	23.04.2014 17:05	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	23.04.2014 21:05	23.04.2014 21:25	К.З на шинах 10кВ ТП-71 (Сильный дождь, ветер)	Выполнена чистка изоляции
РП-2 Ф-212, 21	29.05.2014 21:05	29.05.2014 21:25	К.З на шинах 10кВ КТП-1 (Сильный дождь, ветер)	Выполнена чистка изоляции
РП-1 Ф-15, Ф-709	07.05.2014 17:35	07.05.2014 17:50	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-9 до ТП-10(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС «Прохладная-1» Ф-702	07.05.2014 17:35	07.05.2014 17:50	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-701	10.05.2014 10:00	10.05.2014 10:30	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-2 на опору (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС «Прохладная-1» Ф-701	13.05.2014 19:03	13.05.2014 21:18	Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-701(стихийное бедствие- сильный ветер)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1» Ф-706	13.05.2014 19:07	13.05.2014 20:00	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-710	13.05.2014 19:07	13.05.2014 20:18	Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-710(стихийное бедствие- сильный ветер)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «Прохладная-2» Ф-595	13.05.2014 19:07	13.05.2014 21:25	Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-595(стихийное бедствие- сильный ветер)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1» Ф-709	13.05.2014 19:20	13.05.2014 19:53	Повреждение КЛ-10кВ Ф-709(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
РП-3 Ф-35	13.05.2014 19:30	13.05.2014 23:15	стихийное бедствие-гроза, сильный ветер	Включен успешно после осмотра
РП-1 Ф-14	13.05.2014 20:00	13.05.2014 20:12	стихийное бедствие-гроза, сильный ветер	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	16.05.2014 23:05	16.05.2014 23:14	Причина не установлена	повторно включен успешно

ПС «Прохладная-1» Ф-708	17.05.2014 21:10	17.05.2014 21:38	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-5 до ТП-44(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	19.05.2014 19:45	19.05.2014 20:24	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
ТП-40 МВ-«81»	19.05.2014 19:45	19.05.2014 20:24	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	20.05.2014 15:18	20.05.2014 16:01	К.З на шинах 10кВ ТП-74	Выполнена чистка изоляции
РП-1 Ф-14, 18	22.05.2014 08:42	22.05.2014 08:50	Причина не установлена	повторно включены успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	29.05.2014 21:47	29.05.2014 22:02	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
РП-2 Ф-26	29.05.2014 21:47	29.05.2014 22:20	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
РП-2 Ф-26	30.05.2015 06:50	30.05.2014 07:10	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	30.05.2015 06:50	30.05.2014 07:10	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-708	02.06.2014 23:20	02.06.2014 23:30	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-1 Ф-18	09.06.2014 00:27	09.06.2014 00:50	Повреждение КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-94(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	03.07.2014 02:55	03.07.2014 03:19	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-3 Ф-594, Ф-31	09.07.2014 15:40	09.07.2014 16:00	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-3 Ф-594, Ф-35	13.07.2014 09:12	13.07.2014 09:40	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-106 до ТП-105(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1» Ф-706	13.07.2014 12:43	13.07.2014 14:20	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-71(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-594, Ф-31	16.07.2014 17:35	16.07.2014 18:06	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-706	17.07.2014 15:30	17.07.2014 15:50	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-65 до ТП-68	включен после замены изолятора
ПС «Прохладная-1» Ф-708	17.07.2014 15:44	17.07.2014 16:13	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-120 до ТП-6(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС «ЗКИ» Ф-106	19.07.2014 09:32	19.07.2014 09:56	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-28	включен после вывода аварийного участка
ПС «ЗКИ» Ф-106	19.07.2014 09:32	19.07.2014 10:26	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-28	включен после замены изолятора
РП-2 Ф-212	20.07.2014 14:20	20.07.2014 14:40	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-2» Ф-594	10.08.2014 17:25	10.08.2014 17:45	стихийное бедствие-гроза, сильный ветер	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-702	14.08.2014 00:00	14.08.2014 01:12	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-116 до ТП-57(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1» КРУН 10кВ	14.08.2014 00:04	14.08.2014 00:12	КЗ в КРУН -10кВ яч. «Ф-702»	Выполнен ремонт МВ- «Ф-702»
РП-2 Ф-212	18.08.2014 09:20	18.08.2014 11:00	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ввод в ТП-77	Выполнена замена изолятора
ПС «ЗКИ»	18.08.2014 20:40	18.08.2014 20:45	Срабатывание САОН	повторно включен успешно
ПС «Прохладная-2» Ф-595	20.08.2014 08:05	20.08.2014 08:56	КЗ на шинах 10кВ в КТП-128	Выполнена чистка изоляции КТП-128
РП-3 Ф-594	20.08.2014 15:00	20.08.2014 15:12	Повреждение КЛ-10кВ Ф-33(старение изоляции)	Включен после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-33	20.08.2014 15:00	20.08.2014 15:12	Повреждение КЛ-10кВ Ф-33(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-594	04.09.2014 09:58	04.09.2014 10:00	Повреждение КЛ-10кВ Ф-33 при производстве земляных работ	Включен после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-33	04.09.2014 09:58	04.09.2014 14:09	Повреждение КЛ-10кВ Ф-33 при производстве земляных работ	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-594, Ф-35	21.09.2014 03:40	21.09.2014 04:50	Причина не установлена	повторно включены успешно
РП-2 Ф-210, Ф-26	22.09.2014 07:32	22.09.2014 08:03	Причина не установлена	повторно включены успешно

ПС «Прохладная-2» Ф-594	23.09.2014 14:30	23.09.2014 15:55	Повреждение КЛ-10кВ ввод в ТП-66 от Ф-594(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1»	26.09.2014 14:10	26.09.2014 14:30	Повреждение ввода Т-101 на ПС «Прохладная-1»	Нагрузка переведена на Т-102
ПС «Прозладная-2»	30.09.2014 15:45	30.09.2014 16:50	Отключение ввода АТ-101	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	03.10.2014 14:35	03.10.2014 15:25	Обрыв проводов ВЛ-10кВ Ф-212	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
РП-3 Ф-36	14.10.2014 19:15	14.10.2014 20:32	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-702	17.10.2014 16:20	17.10.2014 16:50	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-157 до ТП-112 при производстве земляных работ	Включен после вывода аварийного участка
РП-1 Ф-17	21.10.2014 10:28	21.10.2014 11:00	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-119	Включен после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-212	27.10.2014 11:45	27.10.2014 12:21	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	27.10.2014 15:14	27.10.2014 15:30	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ»	04.11.2014 05.25	04.11.2014 05.50	Авария в сети 110 кВ	Включение успешное
ПС «Прохладная-2» Ф-595	18.12.2014 16:05	18.12.2014 17:15	Причина не установлена	Включен после осмотра

п. Учебный

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранинию
ПС «ЗКИ» Ф-106	10.02.2014 20:50	10.02.2014 21:20	Вышел из строя КЛ-10кВ ввод в ТП-35 Ф-25	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-25	10.02.2014 20:50	10.02.2014 21:30	Вышел из строя КЛ-10кВ ввод в ТП-35 Ф-25	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	15.03.2014 11:00	15.01.2014 13:19	Причина не установлена	повторно включен успешно
ТП-83 МВ-«129»	13.04.2014 07:50	13.04.2014 08:27	Причина не установлена	включен успешно после осмотра
ПС «ЗКИ» Ф-106	19.04.2014 05:45	19.04.2014 05:49	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	19.05.2014 19:45	19.05.2014 20:24	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
ТП-40 МВ-«81»	19.05.2014 19:45	19.05.2014 20:24	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	29.05.2014 21:47	29.05.2014 22:02	стихийное бедствие-гроза	повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	30.05.2015 06:50	30.05.2014 07:10	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	03.07.2014 02:55	03.07.2014 03:19	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	19.07.2014 09:32	19.07.2014 09:56	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-28	включен после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-212	20.07.2014 14:20	20.07.2014 14:40	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	18.08.2014 09:20	18.08.2014 11:00	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ввод в ТП-77	Выполнена замена изолятора
ПС «ЗКИ»	18.08.2014 20:40	18.08.2014 20:45	Срабатывание САОН	Повторное включение успешное
РП-2 Ф-212	03.10.2014 14:35	03.10.2014 15:25	Обрыв проводов ВЛ-10кВ Ф-212	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	27.10.2014 11:45	27.10.2014 12:21	Причина не установлена	повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	27.10.2014 15:14	27.10.2014 15:30	Причина не установлена	повторно включен успешно
ПС «ЗКИ»	04.11.2014 05.25	04.11.2014 05.50	Авария в сети 110 кВ	Включение успешное

х. Ново-Покровский

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устраниению
ПС «Прохладная-1» Ф-710	23.04.2014 16:56	23.04.2014 17:05	Причина не установлена	повторно включен успешно

ПС «Прохладная-1» Ф-710	13.05.2014 19:07	13.05.2014 20:18	Обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-710(стихийное бедствие- сильный ветер)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «Прохладная-1» КРУН 10кВ	14.08.2014 00:04	14.08.2014 00:12	КЗ в КРУН -10кВ яч. «Ф-702»	Выполнен ремонт МВ- «Ф-702»
ПС «Прохладная-1» КРУН – 10кВ	26.09.2014 14:10	26.09.2014 14:30	Повреждение ввода Т-101 на ПС «Прохладная-1»	Нагрузка переведена на Т-102