

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2015году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «Прохладная-1» Ф-709	17.01.2015 01:50	17.01.2015 02:10	Повреждение КЛ-10кВ Ф-709(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС «Прохладная-2» Ф-590	22.01.2015 10:25	22.01.2015 10:53	Короткое замыкание на Ф-32	Включен после вывода аварийного участка
ТП-40 МВ-«81»	23.01.2015 15:20	23.01.2015 17:22	Повреждение изоляции ВЛ-10кВ от ТП-40 до ТП-81(попадание птицы)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ- замена поврежденного изолятора
РП-2 Ф-29	23.01.2015 15:43	23.01.2015 16:10	Повреждение КЛ-10 кВ Ф-29	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-23	29.03.2015 02:15	29.03.2015 02:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	29.03.2015 02:15	29.03.2015 02:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	30.03.2015 06:15	30.03.2015 06:35	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-29	31.03.2015 00:08	31.03.2012 00:40	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-210	28.04.2015 09:45	28.04.2015 11:12	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-210	Нагрузка переведена на Ф-13
РП-2 Ф-29	28.04.2015 09:45	28.04.2015 11:12	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-151 на опору	Выведен в ремонт
ПС «ЗКИ» Ф-105	28.04.2015 09:45	28.04.2015 09:50	Причина не установлена	Повторно включен успешно

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «ЗКИ» Ф-1015	28.04.2015 09:45	28.04.2015 11:12	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-210	Включен после вывода аварийного участка
ПС «Прохладная-1» Ф-709	26.05.2015 10:20	26.05.2015 10:31	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
РП-1 Ф-12	26.05.2015 10:20	26.05.2015 10:32	КЗ на шинах 10-кВ КТП-122	Выполнен ремонт оборудования КТП-122
РП-2 Ф-23	27.05.2015 11:32	27.05.2015 11:45	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-80	Выполнена замена изолятора
ПС «Прохладная-2» Ф-595	08.06.2015 17:20	08.06.2015 18:32	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-113 на опору	КЛ-10 кВ выведен в ремонт
ПС «ЗКИ» Ф-105	19.06.2015 15:36	19.06.2015 15:36	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-709	19.06.2015 15:30	19.06.2015 15:39	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
ПС «Прохладная-2» Ф-591, Ф-594	23.06.2015 19:35	23.06.2015 19:45	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-710	07.07.2015 13:40	07.07.2015 14:20	КЗ на ВЛ-10кВ от ТП-52 до ЛР-«710-1» (попадание птицы)	Включен после замены изолятора
ПС «ЗКИ» С-101	17.07.2015 09:05	17.07.2015 09:15	Замыкание на землю Ф-108	Включена после осмотра электрооборудования
ПС «Прохладная-1» Ф-706	30.07.2015 18:16	30.07.2015 18:28	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	04.08.2015 21:30	04.08.2015 21:49	Гроза	Включен повторно успешно
ПС «Прохладная-1»	04.08.2015 01:12	04.08.2015 01:24	Повреждение в сети 110 кВ, вышел из строя ОПН	Включена после определения повреждения

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-3 Ф-36	07.08.2015 07:00	07.08.2015 08:30	Обрыв ВЛ-10кВ отТП-86 до ТП-88	Включен после восстановления ВЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	07.08.2015 23:06	07.08.2015 23:32	Дождь, сильный ветер	Включен успешно после осмотра электрооборудования
РП-2 Ф-212	09.08.2015 12:05	09.08.2015 12:25	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	14.08.2015 22:20	14.08.2015 22:58	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-26	КЛ-10 кВ выведен в ремонт
РП-2 Ф-25	16.08.2015 17:45	16.08.2015 18:10	Повреждение изоляции ТП-43 (попадание животного)	Включена после осмотра электрооборудования
ПС «ЗКИ» Ф-105	16.08.2015 18:25	16.08.2015 19:00	Гроза	Включен успешно после осмотра электрооборудования
РП-2 Ф-23	19.08.2015 17:00	19.08.2015 17:17	Причина не установлена	Включен повторно успешно
ТП-40 МВ-«81	24.08.2015 05:50	24.08.2015 07:35	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
ТП-40 МВ-«81	24.08.2015 12:00	24.08.2015 12:20	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
РП-2 Ф-21	24.08.2015 13:00	24.08.2015 13:15	КТП-3 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
РП-2 Ф-21	24.08.2015 13:27	24.08.2015 14:00	КТП-3 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
РП-2 Ф-212	24.08.2015 14:45	24.08.2015 15:00	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
ПС «Прохладная-1»	29.08.2015 11:42	29.08.2015 11:53	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-2 доТП-150	КЛ-10 кВ выведен в ремонт

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «Прохладная-1»	30.08.2015 10:34	30.08.2015 10:42	Повреждение в сети 110 кВ, сработал ОПН	Включена после определения повреждения
ПС «Прохладная-2» Ф-595	13.09.2015 15:35	13.09.2015 16:10	КЗ на ВЛ-10кВ Ф-595в результате обрыва провода при производстве работ а/краном сторонней организацией	Включен после восстановления линии
РП-2 Ф-23	16.09.2015 12:15	16.09.2015 12:45	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
РП-1 Ф-14	19.09.2015 15:55	19.09.2015 17:00	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-12 до ТП-14 (при производстве земляных работ сторонней организацией)	Включен после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-21	08.10.2015 02:00	08.10.2015 02:35	Сильный ветер, дождь	Включен успешно после осмотра
ТП-40 МВ-81	08.10.2015 02:05	08.10.2015 02:55	Сильный ветер, дождь	Включен успешно после осмотра
РП-3 Ф-36	12.10.2015 20:50	12.10.2015 22:00	КЗ на шинах 10 кВ ТП-91	Включен после вывода аварийного участка
ПС «Прохладная -2» Ф-591	15.10.2015 07:01	15.10.2015 07:25	Выход из строя КЛ-10 кВ Ф-591(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ- 10 кВ
РП-3 Ф-36	15.10.2015 07:35	15.10.2015 08:05	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «Прохладная-1» Ф-710	17.10.2015 13:45	17.10.2015 13:55	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «Прохладная-2» Ф-591	17.11.2015 14:59	17.11.2015 15:25	Повреждение изолятора на опоре ВЛ-10кВ от ТП-59 до ТП-60	Выполнена замена изолятора
ПС «Прохладная-2» Ф-595	18.11.2015 13:45	18.11.2015 14:20	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-591 (при производстве земляных работ сторонней организацией)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «Прохладная-2» Ф-595	28.11.2015 12:05	28.11.2015 12:48	КЗ на ВЛ-10кВ Ф-39 при обрезке деревьев сторонней организацией	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ТП-40 МВ-«81»	23.01.2015 15:20	23.01.2015 17:22	Повреждение изоляции ВЛ-10кВ от ТП-40 до ТП-81(попадание птицы)	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ- замена поврежденного изолятора
РП-2 Ф-23	29.03.2015 02:15	29.03.2015 02:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	29.03.2015 02:15	29.03.2015 02:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	30.03.2015 06:15	30.03.2015 06:35	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф 212	31.03.2015 00:08	31.03.2012 00:40	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	31.03.2015 08:30	31.03.2015 08:45	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	10.04.2015 01:40	10.04.2015 02:23	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	15.04.2015 15:15	15.04.2015 15:47	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	27.05.2015 11:32	27.05.2015 11:45	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от ТП-80	Выполнена замена изолятора

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «ЗКИ» С-101	17.07.2015 09:05	17.07.2015 09:15	Замыкание на землю Ф-108	Включена после осмотра электрооборудования
РП-2 Ф-23	04.08.2015 21:30	04.08.2015 21:49	Гроза	Включен повторно успешно
РП-2 Ф-212	07.08.2015 23:06	07.08.2015 23:32	Дождь, сильный ветер	Включен успешно после осмотра электрооборудования
РП-2 Ф-212	09.08.2015 12:05	09.08.2015 12:25	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	14.08.2015 22:20	14.08.2015 22:58	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-26	КЛ-10 кВ выведен в ремонт
РП-2 Ф-23	19.08.2015 17:00	19.08.2015 17:17	Причина не установлена	Включен повторно успешно
ТП-40 МВ-«81	24.08.2015 05:50	24.08.2015 07:35	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
ТП-40 МВ-«81	24.08.2015 12:00	24.08.2015 12:20	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
РП-2 Ф-212	24.08.2015 14:45	24.08.2015 15:00	КТП-79 протекает кровля	Выполнен ремонт кровли
РП-2 Ф-23	16.09.2015 12:15	16.09.2015 12:45	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
ТП-40 МВ-81	08.10.2015 02:05	08.10.2015 02:55	Сильный ветер, дождь	Включен успешно после осмотра

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС «Прохладная-1» Ф-710	07.07.2015 13:40	07.07.2015 14:20	КЗ на ВЛ-10кВ от ТП-52 до ЛР-«710-1» (попадание птицы)	Включен после замены изолятора
ПС «Прохладная-1»	04.08.2015 01:12	04.08.2015 01:24	Повреждение в сети 110 кВ, вышел из строя ОПН	Включена после определения повреждения
ПС «Прохладная-1»	30.08.2015 10:34	30.08.2015 10:42	Повреждение в сети 110 кВ, сработал ОПН	Включена после определения повреждения
ПС «Прохладная-1» Ф-710	17.10.2015 13:45	17.10.2015 13:55	Причина не установлена	Повторно включен успешно