

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ  
в 2016году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-210	01.01.2016 00:05	01.01.2016 00:35	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	14.01.2016 11:15	14.01.2016 11:28	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	14.01.2016 11:15	14.01.2016 11:28	КЗ на шинах 10кВ в КТП-172 (течь кровли)	Выполнен ремонт электрооборудования и ремонт кровли КТП
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	26.01.2016 16:45	26.01.2016 16:50	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	29.01.2016 16:25	29.01.2016 17:07	КЗ на ВЛ-10кВ оп.№1 Ф-23(попадание птицы)	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-212	29.01.2016 16:25	29.01.2016 17:07	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	04.02.2016 02:53	04.02.2016 04:25	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-32(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС- ЗКИ «Ф-105»	04.02.2016 05:21	04.02.2016 05:33	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-210	06.02.2016 07:35	06.02.2016 09:33	Выход из строя КЛ-10кВ ввод в КТП-122(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС- ЗКИ «Ф-1015»	06.02.2016 08:01	06.02.2016 08:07	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-709	06.02.2016 08:33	06.02.2016 08:50	Причина не установлена	Повторно включен успешно

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-21	14.02.2016 03:00	14.02.2016 03:25	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-21	14.02.2016 04:55	14.02.2016 05:20	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	04.03.2016 14:37	04.03.2016 14:44	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-705	27.03.2016 13:15	27.03.2016 13:18	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-708	27.03.2016 13:15	27.03.2016 14:45	КЗ на шинах 10кВ КРУН-2 (попадание влаги)	Включен после вывода аварийного участка
РП-1 Ф-18	16.04.2016 20:05	16.04.2016 20:20	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-147 до ТП-132(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-2» Ф-594	23.04.2016 15:10	23.04.2016 16:10	Выход из строя КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-594 до ТП-176(старение изоляции)	Включен после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-36	23.04.2016 15:10	23.04.2016 16:55	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-21	25.04.2016 03:54	25.04.2016 06:05	Разрушение изолятора	Выполнена замена изолятора
ПС-«Прохладная-1» Ф-705	16.05.2016 12:35	16.05.2016 13:50	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-16 до ТП-4 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-709	16.05.2016 12:35	16.05.2016 13:40	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-700 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-700	16.05.2016 12:35	16.05.2016 14:00	КЗ на шинах 10кВ в РП-3 секц.№2 яч.-«ТН»	Выполнена замена сгоревших изоляторов
РП-2 Ф-212	01.06.2016 19:00	01.06.2016 19:25	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-21	01.06.2016 19:00	01.06.2016 20:00	Причина не установлена	Повторно включен успешно

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС-«Прохладная-1» Ф-708	03.06.2016 00:05	03.06.2016 00:45	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-14 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-31	18.06.2016 02:03	18.06.2016 02:34	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-3 Ф-36	19.06.2016 17:05	19.06.2016 17:43	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-86 до ТП-148(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-38	08.07.2016 07:55	08.07.2016 11:40	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-38 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-2» Ф-590	12.07.2016 08:10	12.07.2016 08:45	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-32 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-212	12.07.2016 11:40	12.07.2016 12:00	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-1015»	13.07.2016 01:45	13.07.2016 01:48	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-24	13.07.2016 01:45	13.07.2016 02:15	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-106»	26.07.2016 13:35	26.07.2016 13:40	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-25 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-25	26.07.2016 13:55	26.07.2016 14:00	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-25 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ТП-40 МВ-81	28.07.2016 14:45	28.07.2016 15:45	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	30.07.2016 16:40	30.07.2016 16:54	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	12.08.2016 06:30	12.08.2016 06:50	КЗ на ВЛ-10кВ оп.№1 от ТП-65(попадание птицы)	Повторно включен успешно
РП-1 Ф-14	12.08.2016 06:35	12.08.2016 06:55	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-11 до ТП-12 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-1 Ф-17	12.08.2016 08:27	12.08.2016 09:05	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-44 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-29	13.08.2016 08:00	12.08.2016 12:30	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-29 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-3 Ф-36	16.08.2016 08:00	16.08.2016 10:00	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	16.08.2016 08:28	16.08.2016 09:00	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-32 выход на опору (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-210	18.08.2016 21:00	18.08.2016 21:20	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-3 Ф-36	13.09.2016 02:45	13.09.2016 04:00	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-86 ДО ТП-148 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	24.09.2016 01:45	24.09.2016 02:48	Причина не установлена	Включен после осмотра
РП-2 Ф-22	24.09.2016 21:30	24.09.2016 21:45	Причина не установлена	Включен после осмотра
ПС- ЗКИ «Ф-105»	28.09.2016 16:10	28.09.2016 17:02	Причина не установлена	Включен после испытания
ПС- ЗКИ «Ф-106»	17.10.2016 18:40	17.10.2016 19:05	КЗ на шинах 10кВ силового трансформатора в ТП-27	Выполнена чистка изоляции и замена сгоревших изоляторов
РП-2 Ф-210	20.10.2016 08:51	20.10.2016 09:10	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-22	29.10.2016 02:25	29.10.2016 02:45	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-67»	03.11.2016 08:30	03.11.2016 11:06	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-67 от ПС «ЗКИ» выход на опору (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-26	04.11.2016 13:15	04.11.2016 14:05	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-26(поврежден при производстве земляных работ сторонней организацией)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС- «ЗКИ» Ф-106	04.11.2016 13:15	04.11.2016 13:40	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-26(поврежден при производстве земляных работ сторонней организацией)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-705	04.12.2016 16:10	04.12.2016 17:00	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-17 до ТП-4 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	19.12.2016 11:33	19.12.2016 11:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-3 Ф-35	23.12.2016 16:00	23.12.2016 16:45	Причина не установлена	Повторно включен успешно

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-23	29.01.2016 16:25	29.01.2016 17:07	КЗ на ВЛ-10кВ оп.№1 Ф-23(попадание птицы)	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-212	29.01.2016 16:25	29.01.2016 17:07	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-1015»	06.02.2016 08:01	06.02.2016 08:07	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 МВ-81	21.04.2016 16:30	21.04.2016 16:55	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 МВ-81	21.04.2016 18:20	21.04.2016 18:35	Причина не установлена	Повторно включен успешно

ТП-40 МВ-81	21.04.2016 03:56	21.04.2016 05:10	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	01.06.2016 19:00	01.06.2016 19:25	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 МВ-81	01.06.2016 19:00	01.06.2016 19:54	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	12.07.2016 11:40	12.07.2016 12:00	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-1015»	13.07.2016 01:45	13.07.2016 01:48	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-106»	26.07.2016 13:35	26.07.2016 14:00	Выход из строя КЛ-10кВ Ф-25 (старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ТП-40 МВ-81	28.07.2016 14:45	28.07.2016 15:45	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-23	30.07.2016 16:40	30.07.2016 16:54	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС- ЗКИ «Ф-106»	17.10.2016 18:40	17.10.2016 19:05	КЗ на шинах 10кВ силового трансформатора в ТП-27	Выполнена чистка изоляции и замена сгоревших изоляторов
ПС- «ЗКИ» Ф-106	04.11.2016 13:15	04.11.2016 13:40	Выход из строя КЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-26(поврежден при производстве земляных работ сторонней организацией)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ

х. Ново-Покровский

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению

ПС-«Прохладная-1» Ф-710	14.01.2016 11:15	14.01.2016 11:28	КЗ на шинах 10кВ в КТП-172 (течь кровли)	Выполнен ремонт электрооборудования и ремонт кровли КТП
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	19.12.2016 11:33	19.12.2016 11:46	Причина не установлена	Повторно включен успешно