

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2019 году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст.- «Прохладная -I» Ф-703	19.01.2019 19:40	19.01.2019 22:43	Причина не установлена	включен после осмотра
РП-1 Ф-17	19.01.2019 19:35	19.01.2019 20:55	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-44	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
п/ст.- «Прохладная -I» Ф-707	19.01.2019 19:45	19.01.2019 20:45	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-99 до ТП-149 сети смежной сетевой организации	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
п/ст. «Прохладная -I» Ф-591	18.02.2019 11:34	18.02.2019 11:40	Сильный ветер	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	01.03.2019 04:57	01.03.2019 05:03	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	02.03.2019 09:30	02.03.2019 09:34	Трансформатор ГНС перекрытие 3 ПК 10х50 воздействие животного	включен после замены ПК
РП-3 Ф-34	02.03.2019 09:30	02.03.2019 12:45	Трансформатор ГНС перекрытие воздействие животного	включен после замены ПК
РП-1 Ф-709	18.03.2019 10:00	18.03.2019 10:15	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-30	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
РП-1 Ф-11	18.03.2019 10:00	18.03.2019 10:25	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-30	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
п/ст. «Прохладная -I» Ф-701	26.03.2019 16:05	26.03.2019 17:14	Повреждение концевой муфты в ТП-№2 Ф-701	абоненты запитаны по резервной схеме
РП-2 Ф-22	30.04.2019 04:30	30.04.2019 05:03	Причина не установлена	включен после осмотра

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ТП-40 ВВ-81	30.04.2019 04:36	30.04.2019 05:44	Повреждение в сетях ООО «Оборонэнерго»	включен после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-212	12.05.2019 22:45	12.05.2019 23:05	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	16.05.2019 10:23	16.05.2019 10:50	отсечка в ячейке 10кВ, воздействие животного	включен после осмотра
ПС- «ЗКИ» Ф-106	30.05.2019 10:15	30.05.2019 11:25	Вышел из строя КЛ-10 кВ от п/с «ЗКИ» до РП-2	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	31.05.2019 14:30	31.05.2019 15:48	Вышел из строя КЛ-10 кВ (концевая муфта на опоре №75 ВЛ-10кВ от ТП-№30)	включен после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-701	01.06.2019 16:30	01.06.2019 17:00	Вышел из строя КЛ-10 кВ (концевая муфта в ячейке Ф-№701)	включен после вывода аварийного участка
ТП-40 ВВ-81	05.06.2019 18:00	05.06.2019 19:00	Сильный ветер, гроза	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	05.06.2019 18:14	05.06.2019 18:45	Сильный ветер, гроза	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-700	13.06.2019 05:42	13.06.2019 06:10	Вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-№1- п/СТ. «Прохладная-I»	включен после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-709	13.06.2019 05:42	13.06.2019 06:10	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	13.06.2019 05:40	13.06.2019 06:10	Причина не установлена	включен после осмотра
РП-2 Ф-212	14.06.2019 17:02	13.06.2019 17:55	Сильный ветер, гроза	включен после осмотра
РП-2 Ф-29	14.06.2019 17:02	13.06.2019 17:55	Сильный ветер, гроза	включен после осмотра

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	19.06.2019 18:02	19.06.2019 18:12	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	26.06.2019 13:20	26.06.2019 13:35	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-19-ТП-№5, воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	включен после вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	29.06.2019 06:53	29.06.2019 07:20	Сильный ветер, гроза	включен после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	12.07.2019 11:15	12.07.2019 11:30	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-13-ТП-№14, воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	включен после вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	02.08.2019 16:50	02.08.2019 17:22	Сильный ветер, гроза	включен после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-105, Ф-24	03.08.2019 07:15	03.08.2019 08:30	Вышел из строя КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-№92	включен после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-36	10.08.2019 08:50	10.08.2019 09:20	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «ЗКИ» ВВ Ф-105,	20.08.2019 11:34	20.08.2019 11:57	Причина не установлена	включен после осмотра
ТП-40 ВВ Ф-81	14.09.2019 07:05	14.09.2019 08:15	воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	включен после осмотра
РП-3 ВВ-36	17.10.2019 19:00	17.10.2019 19:35	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» ВВ Ф-710	17.10.2019 17:04	17.10.2019 17:10	электродуговое повреждение в ячейке 10кВ ТП-51, воздействие животного	включен после чистки, замены ПК-102-10
РП-2 ВВ-29	02.11.2019 08:05	02.11.2019 10:00	Загрязнение, попадание инородных предметов	включен после обрезки растительности (налипший снег)

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -I» ВВ Ф-709	06.11.2019 11:40	06.11.2019 11:50	Вышел из строя КЛ-10 кВ от ТП-131-ТП-№130, воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	включен после вывода аварийного участка

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-212	12.05.2019 22:45	12.05.2019 23:05	Причина не установлена	включен после осмотра
ПС- «ЗКИ» Ф-106	30.05.2019 10:15	30.05.2019 11:25	Вышел из строя КЛ-10 кВ от п/с «ЗКИ» до РП-2	выполнен ремонт КЛ-10 кВ

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>

