

ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ в 2020 году

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	08.01.2020 08:30	08.01.2020 09:08	Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ ТП-13-ТП-14	выполнен ремонт КЛ-10 кВ
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	09.01.2020 20:00	09.01.2020 20:20	Нарушение электрической изоляции, слетел изолятор в районе ТП-№182	выполнен ремонт на ВЛ-10кВ
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	14.01.2020 19:55	14.01.2020 20:24	Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ ТП-120-ТП-6	выполнен ремонт КЛ-10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	09.04.2020 16:07	09.04.2020 16:10	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), КЛ-10кВ РП-№3, Ф-39	выполнен ремонт КЛ-10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	16.04.2020 13:07	16.04.2020 13:14	Отключение (повреждения) оборудования потребителей эл. энергии	выполнен ремонт
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	03.06.2020 17:00	04.06.2020 08:50	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	03.06.2020 17:00	03.06.2020 22:45	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	03.06.2020 17:00	03.06.2020 22:45	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	03.06.2020 17:00	03.06.2020 23:40	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	03.06.2020 17:00	04.06.2020 11:57	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	03.06.2020 17:00	03.06.2020 23:20	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	устранена неисправность на участке ВЛ-10кВ от ТП-157

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	03.06.2020 17:00	04.06.2020 16:53	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	устранена неисправность на участке ВЛ-10кВ от ТП-98-РП-3
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	03.06.2020 17:00	03.06.2020 22:10	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ»	выполнен ремонт кровли
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	03.06.2020 17:00	03.06.2020 22:10	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ»	выполнен ремонт кровли
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	03.06.2020 17:00	03.06.2020 22:10	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ»	выполнен ремонт кровли
РП-3 ВВ Ф-31	03.06.2020 17:00	03.06.2020 19:25	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ»	выполнен ремонт кровли
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	22.06.2020 17:54	22.06.2020 18:30	Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	28.06.2020 07:30	28.06.2020 08:05	Воздействие животных (в ТП-40 перекрытие в ячейке тр-ра)	выполнена замена ПК-10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	07.07.2020 21:40	07.07.2020 21:48	Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ тр-ра ТП-118	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-1, Ф-709	10.07.2020 08:05	10.07.2020 08:20	Нарушение электрической изоляции в ячейке Ф-11 в ТП-10 (воздействие животного)	включен успешно после вывода аварийного участка
ТП-40, ВВ-81	12.07.2020 05:45	12.07.2020 06:13	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	18.07.2020 06:25	18.07.2020 06:40	Причина не установлена	включен после осмотра
ТП-40, ВВ-81	25.07.2020 14:45	25.07.2020 15:04	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I»	27.07.2020 22:04	27.07.2020 22:30	Отключение (повреждении)оборудования в смежной электрической сети	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-3, Ф-36	28.07.2020 08:31	28.07.2020 08:41	Воздействие животных (отгорел провод ВЛ-10кВ от ТП-98 опора №8)	включен успешно после ремонта

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	01.08.2020 14:35	01.08.2020 14:45	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	01.08.2020 16:30	01.08.2020 17:40	Ветка на ВЛ-10кВ по ул. Зеленая №1/3	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-1, Ф-19	02.08.2020 19:42	02.08.2020 19:55	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	03.08.2020 00:03	03.08.2020 00:10	Отключение (повреждении)оборудования потребителей электрической энергии	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	06.08.2020 17:00	06.08.2020 22:10	Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ в ТП-№153 ячейка ТП-92	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	07.08.2020 12:00	07.08.2020 12:31	Нарушение электрической изоляции, концевая муфта КЛ-10кВ в сторону ТП-№113	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-24	11.08.2020 01:50	11.08.2020 03:12	Отключение (повреждении)оборудования потребителей электрической энергии ТП-136	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-36	18.08.2020 13:15	18.08.2020 13:44	Обрыв провода ВЛ-10кВ на участке ТП-86 – ТП-88	включен успешно после ремонта
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	21.08.2020 21:32	21.08.2020 22:12	Разрушение изоляторов на траверсе ТП-45, выход из строя КЛ-10кВ до ТП-165	включен успешно после ремонта и вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	01.09.2020 15:26	01.09.2020 16:14	Наброс посторонних предметов на ВЛ-10кВ	включен успешно после устранения неисправности
п/ст. «Прохладная -I» Ф-703	13.09.2020 09:08	13.09.2020 09:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	устранение неисправности в ячейке Ф-703
РП-1 Ф-18	21.09.2020 07:12	21.09.2020 07:33	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-147 до ТП-132	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	21.09.2020 12:15	21.09.2020 12:37	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии КЛ-10кВ от ТП-98 до ТП-97 (ООО Монтажник)	включен успешно после ремонта

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-29	27.09.2020 10:05	27.09.2020 10:15	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ на опоре ВЛ-10кВ в сторону ТП-41	выведена в ремонт КЛ-10 кВ
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	27.09.2020 10:07	27.09.2020 10:43	Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ по ул. Мастерова	включен успешно после ремонта
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590, Ф-595	30.09.2020 19:22	30.09.2020 19:29	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	включены успешно после вывода аварийного участка

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-212	06.01.2020 12:20	06.01.2020 13:50	Нарушение электрической изоляции, обрыв провода в районе КТП-№77	выполнен ремонт на ВЛ-10кВ
ТП-40 ВВ "Ф-81"	06.01.2020 13:15	06.01.2020 13:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	выведена в ремонт КЛ-10 кВ (АО «Оборонэнерго»)
ТП-40 ВВ "Ф-81"	08.02.2020 15:15	08.02.2020 16:40	Нарушение электрической изоляции, слетел изолятор в районе ТП-№78	выполнен ремонт ВЛ-10 кВ
ТП-40 ВВ "Ф-81"	06.05.2020 22:00	06.05.2020 23:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	выведена в ремонт КЛ-10 кВ (АО «Оборонэнерго»)
РП-2 Ф-212	22.06.2020 17:02	22.06.2020 17:32	Гроза, дождь, шквалистый ветер,	включен успешно после вывода аварийного участка
ТП-40 ВВ "Ф-81"	03.08.2020 16:45	03.08.2020 17:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	выведена в ремонт КЛ-10 кВ (АО «Оборонэнерго»)
РП-2 Ф-23	27.09.2020 08:15	27.09.2020 09:10	Воздействие животных (птица)	включен после осмотра

п/ст. «Прохладная -I» Ф-701	16.11.2020 14:10	16.11.2020 15:10	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (порыв эсковатором)	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	19.12.2020 20:48	19.12.2020 21:28	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ТП-101 течь кровли	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-36	19.12.2020 21:00	19.12.2020 22:00	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ТП-101 течь кровли	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-3 Ф-35	19.12.2020 21:15	19.12.2020 23:25	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ТП-101 течь кровли	включен успешно после вывода аварийного участка

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>