

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**мероприятий по снижению потерь в сетях**  
**АО «Городские электрические сети» г. Прохладный**  
**на 2023 г.**

**Плановые данные.**

№ п/п	Наименование мероприятия и краткое техническое описание	Сроки исполнения	Источники финансирования	Плановые финансовые затраты тыс. руб. с НДС.	Экономия	
					т.кВт.ч	тыс.руб
1	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-57, Ф-6	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	478,706	0,329	1,205
2	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-57, Ф-2	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	409,056	0,140	0,513
3	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-49, Ф-3	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	688,088	0,435	1,591
4	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-49, Ф-2	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	681,343	0,776	2,838
5	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-49, Ф-5	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	711,990	0,456	1,668
6	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-50, Ф-3	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	1134,067	0,385	1,407
7	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-50, Ф-4	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	842,476	0,733	2,678
8	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-61, Ф-5	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	1369,154	0,199	0,730
9	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-61, Ф-6	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	510,484	0,209	0,766
10	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-61, Ф-8	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	949,717	0,265	0,971
11	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-6, Ф-1	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	307,664	0,401	1,465
12	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-23, Ф-8	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	618,907	0,179	0,656
13	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-52, Ф-10	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	717,062	0,188	0,688
14	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-54, Ф-4	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	905,859	0,106	0,387

15	Замена трансформатора в РП-3 (25 кВа)	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	143,295	0,087	0,249
16	Замена трансформатора в ТП-110 (63 кВа)	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	176,494	0,350	0,996
17	Замена трансформатора в ТП-138 (160 кВа)	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	262,336	1,314	3,736
18	Замена трансформатора в ТП-143 (250 кВа)	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	1343,139	1,664	4,732
19	Замена трансформатора в ТП-147 (250 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,664	4,732
20	Замена трансформатора в ТП-154 (250 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,664	4,732
21	Замена трансформатора в ТП-173 (250 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,664	4,732
22	Замена трансформатора в ТП-117 (400 кВа)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	2854,614	1,839	5,230
23	Замена трансформатора в ТП-118 (400 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,839	5,230
24	Замена трансформатора в ТП-142 (400 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,839	5,230
25	Замена трансформатора в ТП-148 (400 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,839	5,230
26	Замена трансформатора в ТП-152 (400 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,839	5,230
27	Замена трансформатора в ТП-Воздуходувка (400 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		1,839	5,230
28	Замена трансформатора в ТП-ГНС (400 кВа)	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	1044,985	1,839	5,230
29	Замена трансформатора в ТП-2-го подъема водозабор (630 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		2,277	6,475
30	Замена трансформатора в ТП-2-го подъема водозабор (630 кВа)		Амортизация, учтённая в тарифе		2,277	6,475
	<b>Итого</b>	-	-	-	<b>30,550</b>	<b>91,044</b>

- - Ожидаемая экономия за год с момента реализации мероприятий по снижению потерь в сетях.

Главный инженер  Каблов Д.С.

Инженер ПТО  Филиппов К.В.