

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2023 году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -I» Ф-707	13.02.2023 02:30	13.02.2023 03:30	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (АО «Оборонэнерго»).Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-707 от ТП-149 до ТП-99.	КЛ-10кВ выведена в ремонт, нагрузка переведена на резерв Ф-705.
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	19.02.2023 00:25	19.02.2023 01:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Причина не установлена, включен успешно после осмотра
РП-1, Ф-17	29.03.2023 21:40	29.03.2023 21:55	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-709 от ТП-44 до ТП-119	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -I» Ф-705	12.04.2023 12:10	12.04.2023 12:35	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП-24	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	14.04.2023 16:53	14.04.2023 17:30	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-591 от п/ст. «Прохладная -II» до ТП-93	КЛ-10кВ выведена в ремонт, нагрузка переведена на резерв Ф-105.
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	24.04.2023 17:10	24.04.2023 17:45	Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ от РП-3 до ТП-98, воздействие птицы.	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-709	29.04.2023 03:50	29.04.2023 05:02	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-21.	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -I» Ф-707	29.04.2023 04:35	29.04.2023 05:47	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (АО «Оборонэнерго»).Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-707 от ТП-168 до ТП-7.	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	08.05.2023 00:07	08.05.2023 00:10	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	22.05.2023 06:38	22.05.2023 07:41	Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ от РП-3 до ТП-98, воздействие птицы.	Включен успешно после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	01.06.2023 17:18	01.06.2023 17:39	Нарушение электрической изоляции эл. оборудования в ТП-134. Протекла кровля (сильный дождь, гроза, ветер)	Включен успешно, после выполнения тех. мероприятий в ТП-134
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	01.06.2023 17:20	01.06.2023 18:20	Причина не установлена (сильный дождь, гроза, ветер)	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	03.06.2023 09:55	03.06.2023 10:24	Электродуговое повреждение оборудования потребителей электрической энергии на ТП-169 (несанкционированное отключение под нагрузкой разъединителя)	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	06.06.2023 11:45	06.06.2023 12:55	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ ввода силового трансформатора, воздействие птицы.	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	11.06.2023 18:25	11.06.2023 19:05	Нарушение электрической изоляции эл. оборудования ТП-120 (сильный дождь, затопление ТП-120)	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-709	17.06.2023 17:10	17.06.2023 17:32	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-21.	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	26.06.2023 11:40	26.06.2023 11:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (пожар)	Включен успешно
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	10.07.2023 01:45	10.07.2023 02:26	Электродуговое повреждение оборудования потребителей электрической энергии на ТП-29 (протекла кровля)	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	15.07.2023 13:18	15.07.2023 13:55	Электродуговое повреждение на проходных изоляторах ТП-63 (наброс посторонних предметов)	Включен успешно после вывода аварийного участка

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595, 594, 591; п/ст. «Прохладная -I» Ф-710, 705, 706, 702, 701; п/ст. «ЗКИ» Ф-105, 1015	28.07.2023 16:15	28.07.2023 21:54	Воздействие повторяющихся стихийных явлений (сильный ветер, гроза, дождь)	Включены успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	31.07.2023 16:13	31.07.2023 06:38	Воздействие птиц, электродуговое повреждение на опоре ВЛ-10кв по ул. Бакинская №73 от ТП-48 до ТП-50 (отгорел провод)	Включен успешно после, устранения повреждения
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	03.08.2023 21:48	03.08.2023 22:24	Воздействие повторяющихся стихийных явлений (сильный ветер, гроза, дождь)	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	06.08.2023 16:03	06.08.2023 16:17	Наброс посторонних предметов (ветка на проводах) Вл-10кВ от ТП-32 до ТП-30	Включен успешно после, устранения повреждения
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	06.08.2023 17:27	06.08.2023 18:13	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ выход от ТП-170 на опору в сторону ТП-34	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	16.08.2023 00:38	16.08.2023 01:17	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	06.09.2023 23:30	07.09.2023 00:00	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	10.09.2023 18:10	10.09.2023 18:27	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
РП-2, Ф-210	10.09.2023 18:10	10.09.2023 19:45	Электродуговое повреждение оборудования потребителей электрической энергии на ТП-158, воздействие животного (крыса)	Включен успешно после, устранения повреждения
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	21.10.2023 11:35	21.10.2023 11:50	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	21.10.2023 11:36	21.10.2023 13:30	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ выход от РП-3 на опору в сторону п/ст. «Прохладная -II»	Включен успешно после вывода аварийного участков

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-1 ВВ- "Ф-18"	24.10.2023 11:34	24.10.2023 12:10	Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ от ТП-152 до ТП-132 воздействие организаций не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ-10кВ экскаватором)	Включен успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -I» Ф-707	14.11.2023 13:15	14.11.2023 14:17	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии (АО «Оборонэнерго»).Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-707 от ТП-99 до ТП-149.	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	17.11.2023 07:50	17.11.2023 08:14	Электродуговое повреждение на ж/б опоре ВЛ-10кВ возле ТП-69, воздействие птицы.	Включен успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	20.11.2023 21:35	20.11.2023 22:08	Электродуговое повреждение шинного моста 10кВ в Тп-58 по пер. Больничный 26, протекла кровля.	Включен успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	27.11.2023 00:25	27.11.2023 01:02	Воздействие посторонних лиц, повреждение ж/б опоры в результате ДТП по ул. Боронтова №167	Включен успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	29.11.2023 20:15	29.11.2023 21:35	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	13.12.2023 21:49	13.12.2023 22:24	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-208 до ТП-137.	Включен успешно после вывода аварийного участков
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	28.12.2023 10:28	28.12.2023 11:08	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	28.12.2023 10:40	28.12.2023 11:59	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии электродуговое повреждение на ж/б опоре ВЛ-10кВ возле ТП-207, разлетелся изолятор.	Включен успешно после вывода аварийного участков

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2, Ф-23	24.06.2023 15:33	24.06.2023 16:04	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-40 в сторону ТП-81.	Включен успешно после вывода КЛ-10кВ в ремонт
РП-2, Ф-21, Ф-22	10.07.2023 01:30	10.07.2023 04:10	Нарушение электрической изоляции, течь кровли КТП-1, КТП-2, КТП-6 (неблагоприятные природные явления, дождь, ветер, гроза)	Включен успешно после вывода аварийного участка
РП-2, Ф-212	06.09.2023 14:58	06.09.2023 15:17	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
РП-2, Ф-212	28.12.2023 10:56	28.12.2023 11:55	Наброс посторонних предметов на ВЛ-10кВ (обломок шифера на ВЛ-10кВ возле ТП-84)	Включен успешно после снятия обломка

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>