

## БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИАПАЗОНАМ НАПРЯЖЕНИЯ

МВт

п.п.	Показатели	2024 год				
		Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	12,25			12,25	8,766
1.1.	из смежной сети	12,25			12,25	8,766
	ВН					
	СН-I					
	СН-II	12,25			12,25	
	НН					8,766
1.2.	от электростанций ПЭ					
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)					
	от других организаций					
2.	Потери в сети	1,90			0,704	1,196
	то же в %	15,50			5,75	9,75
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды					
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	10,35			11,546	7,57
4.1.	в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	10,35			2,78	7,57
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка					
4.3.	в другие организации					