ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2024году

г. Прохладный

Объект электросетевого хозяйства	***Дата аварийного отключения***	***Дата ввода в работу***	***Причина аварии***	***Мероприятия по их устранению***
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	09.01.2024 00:29	09.01.2024 01:01	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ выход от ТП-62 на опору в сторону ТП-61	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	22.01.2024 04:39	22.01.2024 05:35	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-120 до ТП-6	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	02.02.2024 12:00	02.02.2024 12:30	Нарушение электрической изоляции ВЛЗ-10кВ на РЛНД-10 в сторону потребителя ТП-64	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-707	04.02.2024 04:30	04.02.2024 05:30	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-149 до ТП-99 потребителя (ОАО «Оборонэнерго»)	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	08.02.2024 12:06	08.02.2024 12:44	Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ отпайка в сторону ТП-173 (воздействие птицы)	Включен успешно после снятия птицы
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	12.02.2024 10:11	12.02.2024 11:11	Электродуговое повреждение ВЛ-10кВ на проходных изоляторах в ТП-112 (воздействие животного)	Включен успешно после снятия животного
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	31.03.2024 12:58	31.03.2024 13:27	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ выход от ТП-30 на опору в сторону ТП-32	Включен успешно после вывода аварийного участка

п. Учебный

Объект электросетевого хозяйства	***Дата аварийного отключения***	***Дата ввода в работу***	***Причина аварии***	***Мероприятия по их устранению***

х. Ново-Покровский

Объект электросетевого хозяйства	***Дата аварийного отключения***	***Дата ввода в работу***	***Причина аварии***	***Мероприятия по их устранению***