

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2025 году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	07.01.2025 03:13	07.01.2025 05:10	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от п/ст. «Прохладная -II» до РП-3	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-707	24.01.2025 21:30	24.01.2025 22:02	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-7 до ТП-168 АО «Оборонэнерго»	Включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «ЗКИ» Ф-105	29.01.2025 17:05	29.01.2025 17:27	Воздействие животного (кошка), электродуговое повреждение в ячейки «32», ТП-138	Включен успешно после осмотра и снятия животного с оборудования

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>

--	--	--	--	--

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>