

ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2026году

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устраниению</i>
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	27.01.2026 07:37	27.01.2026 08:05	Причина не установлена	Включен успешно после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	27.01.2026 08:22	27.01.2026 08:25	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-38, (вышла из строя концевая муфта ячейка ТП-27)	Включен успешно после вывода аварийного участка

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>